

Приложение № 6  
к Программе проведения оценки обеспечения  
готовности к отопительному периоду 2025-2026  
годов на территории муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области

**ПАСПОРТ**  
**обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов**

Выдан Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Самарской области «Челно-Вершинская центральная районная больница» (ГБУЗ СО «Челно-Вершинская ЦРБ»

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. Здание поликлиники отделение по адресу: с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д.12;
2. Здание пристроя к поликлинике по адресу: с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д.12;
3. Здание главного корпуса по адресу: с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д.12;
4. Здание инфекционного корпуса по адресу: с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д.12;
5. Здание ОВОП по адресу: с. Каменный Брод, ул. Советская, д.18;
6. Здание ОВОП по адресу: с. Красный Строитель, 1мкр., д.8;
7. Здание ОВОП по адресу: с. Девлезеркино, ул. Советская, д.19;
8. Здание ОВОП по адресу: с. Озерки, ул. Центральная, д.34;
9. Здание ФАП по адресу: с. Шламка, ул. Центральная, уч.20;
10. Здание ФАП по адресу: с. Токмакла, ул. Молодежная, д.1;
11. Здание ФАП по адресу: с. Чувашское Урметьево, ул. Полевая, уч.38;
12. Здание ФАП по адресу: с. Сиделькино, ул. Советская, уч.13
13. Здание ФАП по адресу: с. Старое Эштебенькино, ул. Луговая, уч.5з
14. Здание ФАП по адресу: с. Чувашское Эштебенькино, ул. Советская, уч.2В
15. Здание ФАП по адресу: с. Краснояриха, ул. Центральная, уч.8А
16. Здание ФАП по адресу: с. Чистовка, ул. Школьная, уч.71А
17. Здание ФАП по адресу: с. Новое Аделяково, ул. Чувашская, д.5

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от 25 августа 2025 года № 12.

Глава муниципального района  
Челно-Вершинский



В.А. Князькин  
(Ф.И.О.)

Приложение № 5  
к Программе проведения оценки обеспечения  
готовности к отопительному периоду 2025-2026  
годов на территории муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области

**АКТ № 12**  
**оценки обеспечения готовности к отопительному периоду**  
**2025-2026 годов**

с. Челно-Вершины  
(место составления акта)

25 августа 2025 г.  
(дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 22.07.2025 № 352, в соответствии с Программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 22.07.2025, утвержденной постановлением администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с 01.08.2025 по 30.08.2025, в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду в отношении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Челно-Вершинская центральная районная больница» (ГБУЗ СО «Челно-Вершинская ЦРБ»)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности ГБУЗ СО «Челно-Вершинская ЦРБ»:

1. Здание поликлиники отделение по адресу: с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д.12;
2. Здание пристроя к поликлинике по адресу: с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д.12;
3. Здание главного корпуса по адресу: с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д.12;
4. Здание инфекционного корпуса по адресу: с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д.12;
5. Здание ОВОП по адресу: с. Каменный Брод, ул. Советская, д.18;
6. Здание ОВОП по адресу: с. Красный Строитель, 1мкр., д.8;
7. Здание ОВОП по адресу: с. Девлезеркино, ул. Советская, д.19;
8. Здание ОВОП по адресу: с. Озерки, ул. Центральная, д.34;
9. Здание ФАП по адресу: с. Шламка, ул. Центральная, уч.20;
10. Здание ФАП по адресу: с. Токмакла, ул. Молодежная, д.1;
11. Здание ФАП по адресу: с. Чувашское Урметьево, ул. Полевая, уч.38;
12. Здание ФАП по адресу: с. Сиделькино, ул. Советская, уч.13
13. Здание ФАП по адресу: с. Старое Эштебенькино, ул. Луговая, уч.5з
14. Здание ФАП по адресу: с. Чувашское Эштебенькино, ул. Советская, уч.2В
15. Здание ФАП по адресу: с. Краснояриха, ул. Центральная, уч.8А
16. Здание ФАП по адресу: с. Чистовка, ул. Школьная, уч.71А
17. Здание ФАП по адресу: с. Новое Аделяково, ул. Чувашская, д.5

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, Комиссия установила:

1. Уровень готовности объектов оценки обеспечения готовности:

№	Объект оценки обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
1.	Поликлиника, с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д.12	готов

2.	Пристрой к поликлинике, с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д.12	ГОТОВ
3.	Главный корпус, с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д.12	ГОТОВ
4.	Инфекционный корпус, с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д.12	ГОТОВ
5.	ОВОП, с. Каменный Брод, ул. Советская, д.18	ГОТОВ
6.	ОВОП, с. Красный Строитель, 1мкр., д.8	ГОТОВ
7.	ОВОП, с. Девлезеркино, ул. Советская, д.19	ГОТОВ
8.	ОВОП, с. Озерки, ул. Центральная, д.34	ГОТОВ
9.	ФАП, с. Шламка, ул. Центральная, уч.20	ГОТОВ
10.	ФАП, с. Токмакла, ул. Молодежная, д.1	ГОТОВ
11.	ФАП, с. Чувашское Урметьево, ул. Полевая, уч.38	ГОТОВ
12.	ФАП, с. Сиделькино, ул. Советская, уч.13	ГОТОВ
13.	ФАП, с. Старое Эштебенькино, ул. Луговая, уч.53	ГОТОВ
14.	ФАП, с. Чувашское Эштебенькино, ул. Советская, уч.2В	ГОТОВ
15.	ФАП, с. Краснояриха, ул. Центральная, уч.8А	ГОТОВ
16.	ФАП, с. Чистовка, ул. Школьная, уч.71А	ГОТОВ
17.	ФАП, с. Новое Аделяково, ул. Чувашская, д.5	ГОТОВ

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
ГБУЗ СО «Челно-Вершинская ЦРБ»	готов

Приложение:

1. Оценочные листы по каждому объекту (17 объектов) для расчёта индекса готовности отопительному периоду 2025-2026 годов ГБУЗ СО «Челно-Вершинская ЦРБ», на 51 л. в 1 экз.

Председатель Комиссии



В.А. Князькин

Заместитель  
председателя Комиссии



Е.П. Егоров

Члены комиссии:



С.А. Никитин



Е.В. Рогачев

А.Ю. Мясников

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«29» 08 2025



А.А. Малинин

(расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

## Приложение № 1 к Акту оценки обеспечения готовности ГБУЗ СО "Челно-Вершинская ЦРБ". Оценочный лист объектов:

1. Здание поликлиники отделение по адресу: с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д.12;
2. Здание пристроя к поликлинике по адресу: с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д.12;
3. Здание главного корпуса по адресу: с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д.12;
4. Здание инфекционного корпуса по адресу: с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д.12;
5. Здание ОВОП по адресу: с. Каменный Брод, ул. Советская, д.18;
6. Здание ОВОП по адресу: с. Красный Строитель, 1мкр., д.8;
7. Здание ОВОП по адресу: с. Девлезеркино, ул. Советская, д.19;
8. Здание ОВОП по адресу: с. Озерки, ул. Центральная, д.34;
9. Здание ФАП по адресу: с. Шламка, ул. Центральная, уч.20;
10. Здание ФАП по адресу: с. Токмакла, ул. Молодежная, д.1;
11. Здание ФАП по адресу: с. Чувашское Урметьево, ул. Полевая, уч.38;
12. Здание ФАП по адресу: с. Сиделькино, ул. Советская, уч.13
13. Здание ФАП по адресу: с. Старое Эштебенькино, ул. Луговая, уч.53
14. Здание ФАП по адресу: с. Чувашское Эштебенькино, ул. Советская, уч.2В
15. Здание ФАП по адресу: с. Краснояриха, ул. Центральная, уч.8А
16. Здание ФАП по адресу: с. Чистовка, ул. Школьная, уч.71А
17. Здание ФАП по адресу: с. Новое Аделяково, ул. Чувашская, д.5

## Оценочный лист

для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Значение (заполняется комиссией)	Примечания к расчетам показателей готовности	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
<b>ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ</b>						<b>0,98</b>	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $I_{\text{ИТОГ}} = K_{\text{кавал}} \cdot K_{\text{тепл}} \cdot 0,85 + K_{\text{шляф.фон.}} \cdot 0,06 + K_{\text{квн}} \cdot 0,02 + K_{\text{предв}} \cdot 0,05 + K_{\text{шланг}} \cdot 0,02$	
1	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Правила).	–	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,85	$K_{\text{кавал}}$ о тепл	<b>1</b>	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{\text{кавал}} \text{ о тепл} = K_{\text{безопасн}} \cdot 0,8 + K_{\text{режим}} \cdot 0,03 + K_{\text{шланг}} \cdot 0,15 + K_{\text{учет}} \cdot 0,02$	
1.1	Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 – 11.5.10 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности	0,8	$K_{\text{безопасн}}$	<b>1</b>	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{\text{безопасн}} = K_{\text{промыв}} \cdot 0,31 + K_{\text{шляф}} \cdot 0,31 + K_{\text{шпр}} \cdot 0,01 + K_{\text{отл}} \cdot 0,01 + K_{\text{испыт}} \cdot 0,31 + K_{\text{исчерп}} \cdot 0,01 + K_{\text{металлопробирка}} \cdot 0,01 + K_{\text{испорт.тепл.период}} \cdot 0,01 + K_{\text{шп}} \cdot 0,01 + K_{\text{регул.теплотер}} \cdot 0,01$	
1.1.1		Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее – Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки	0,31	$K_{\text{промыв}}$	<b>1</b>	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0  Значение индекса готовности $I_{\text{ИТОГ}}$ не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0.	
1.1.2		Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя	0,31	$K_{\text{шпр}}$	<b>1</b>	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0  Значение индекса готовности $I_{\text{ИТОГ}}$ не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0.	
1.1.3		Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования	0,01	$K_{\text{шпр}}$	<b>1</b>	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0	

1.1.4		Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 (далее – Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее – ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)	Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	0.01	К <sub>отв</sub>	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0	
1.1.5		Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов	0.31	К <sub>испыт</sub>	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0  Значение индекса готовности $I_{отр}$ не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0.	
1.1.6		Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0.01	К <sub>перечень</sub>	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0	
1.1.7		Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0.01	К <sub>эксплуатров.инстр</sub>	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0	
1.1.8		Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)	Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам	0.01	К <sub>паспорт.тепл.пункт</sub>	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0	
1.1.9		Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договора на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0.01	К <sub>шт</sub>	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0	
1.1.10		Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды	0.01	К <sub>регул.темпер</sub>	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0	
1.2	Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	0.03	К <sub>режим</sub>	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{режим} = 0,5 * K_{пер} + 0,5 * K_{тех.готов}$	
1.2.1		Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	0.5	К <sub>врез</sub>	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0	
1.2.2		Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	0.5	К <sub>тех.готов</sub>	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0	
1.3	Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил	Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию	0.15	К <sub>задолж</sub>	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{задолж} = K_{задолж} * 0,05 + K_{свир} * 0,95$	
1.3.1	(пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)	Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности	0.05	К <sub>договор</sub>	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0	

1.3.2		Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)	Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	0.95	К <sub>свер</sub>	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0	
1.4	Организовать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьями 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил	Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя	0.02	К <sub>учет</sub>	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{учет} = K_{свер, уз, уч} * 0,5 + K_{свер, мш} * 0,5$	
1.4.1		Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта проверки узла учета	0.5	К <sub>провер, уз, уч</sub>	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0	
1.4.2		Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	0.5	К <sub>провер, при</sub>	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0	
2	В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 (далее – Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (подпункт 11.2 пункта 11 Правил)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил	Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда	0.06	К <sub>жил, фонд</sub>	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{жил, фонд} = K_{котлур} * 0,7 + K_{жиф} * 0,3$	
2.1		Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)	Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания	0.7	К <sub>котлур</sub>	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0	
2.2		Акты о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы	0.3	К <sub>жиф</sub>	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0	
3	Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил)	Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункт 11.5.18 пункта 18 Правил)	Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению	0.02	К <sub>газ</sub>	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{газ} = K_{дым, вент} * 0,5 + K_{догов, тех, обл} * 0,5$ Если газовое оборудование в многоквартирном доме не используется, K <sub>газ</sub> принимается равным 1.	
3.1			Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	0.5	К <sub>дым, вент</sub>	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0	
3.2			Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	0.5	К <sub>догов, тех, обл</sub>	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0	
4	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пунктов 394, 396 – 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)	Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссии по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0.05	К <sub>пред</sub>	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0	
5	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5 пункта 11 Правил)	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0.02	К <sub>план</sub>	0	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0	Отсутствует План мероприятий по подготовке к ОЗП 2025-2026