

Приложение № 6
к Программе проведения оценки обеспечения
готовности к отопительному периоду 2025-2026
годов на территории муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

ПАСПОРТ
обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов

Выдан Муниципальному автономному учреждению муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области «Центр культурного развития» (МАУ «ЦКР»)
(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения
готовности к отопительному периоду:


1. Центральная бухгалтерия, с. Челно-Вершины, ул. Советская, д. 35
2. Краеведческий музей, с. Челно-Вершины, ул. Советская, д. 35
3. Районный Дом культуры, с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д.15
4. Межпоселенческая общедоступная библиотека, с. Челно-Вершины, ул. Советская, д.20
5. Детская межпоселенческая библиотека, с. Челно-Вершины, ул. Советская, д.20
6. Красно-Строительский СДК, пос. Красный Строитель, ул. Первомайская, д.1А
7. Красно-Строительская СБ, с. Красный Строитель, ул. 1 мкр, д. 7А
8. Токмаклинский СДК, с. Токмакла, ул. Центральная, д.7
9. Токмаклинская СБ, с. Токмакла, ул. Центральная, д.7
10. Девлезеркинский СДК, с. Девлезеркино, ул. Советская, д.9А
11. Девлезеркинская СБ, с. Девлезеркино, ул. Советская, д.9А
12. Мало-Девлезеркинский СДК, с. Малое Девлезеркино, ул. Школьная, д.1А
13. Чувашско-Урметьевский СДК, с. Чувашское Урметьево, ул. Центральная, д.38
14. Чувашско Урметьевская СБ, с. Чувашское Урметьево, ул. Центральная, д.38
15. Ново-Аделяковский СДК, с. Новое Аделяково, ул. Озерная, д.16
16. Ново-Аделяковская СБ, с. Новое Аделяково, ул. Озерная, д.14
17. Сиделькинский СДК, с. Сиделькино, ул. Советская, д. 25
18. Сиделькинская СБ, с. Сиделькино, ул. Советская, д. 25
19. Старо-Аделяковский СДК, с. Старое Аделяково, ул. Русская, д.3
20. Каменно-Бродский СДК, с. Каменный Брод, ул. Школьная, д.30
21. Каменно-Бродская СБ, с. Каменный Брод, ул. Школьная, д.30
22. Ново-Эштебенькинский СК, с. Новое Эштебенькино, ул. Нагорная, д.1Б
23. Ново-Эштебенькинская СБ, с. Новое Эштебенькино, ул. Нагорная, д.1Б
24. Старо-Эштебенькинский СДК, с. Старое Эштебенькино, ул. Школьная, д.6Б
25. Старо-Эштебенькинская СБ, с. Старое Эштебенькино, ул. Школьная, д.6Б
26. Чувашско-Эштебенькинский СДК, с. Чувашское Эштебенькино, ул. Советская, д.1
27. Чувашско-Эштебенькинская СБ, с. Чувашское Эштебенькино, ул. Советская, д.1
28. Озерский СДК, с. Озерки ул. Школьная, д.1
29. Озерская СБ, с. Озерки ул. Школьная, д.1
30. Чистовский СДК, с. Чистовка, ул. Школьная, д.75
31. Кротовский СК, с. Кротовка, ул. Центральная, д.3
32. Советско-Нурлатский СК, с. Советский Нурлат, ул. Молодежная, д. 1
33. Красноярихинский СК, с. Краснояриха, ул. Центральная, д.10
34. Красноярихинская СБ, с. Краснояриха, ул. Центральная, д.10
35. Шламский СДК, с. Шламка, ул. Центральная, д.66

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от 05 сентября 2025
года № 22.

Глава муниципального района
Челно-Вершинский




(подпись)

В.А. Князькин
(Ф.И.О.)

Приложение № 5
к Программе проведения оценки обеспечения
готовности к отопительному периоду 2025-2026
годов на территории муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области.

АКТ № 22
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
2025-2026 годов

с. Челно-Вершины
(место составления акта)

5 сентября 2025 г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 22.07.2025 № 352, в соответствии с Программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 22.07.2025, утвержденной постановлением администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с 01.08.2025 по 30.08.2025, в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду в отношении Муниципального автономного учреждения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Центр культурного развития» (МАУ «ЦКР»)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. Центральная бухгалтерия, с. Челно-Вершины, ул. Советская, д. 35
2. Краеведческий музей, с. Челно-Вершины, ул. Советская, д. 35
3. Районный Дом культуры, с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д.15
4. Межпоселенческая общедоступная библиотека, с. Челно-Вершины, ул. Советская, д.20
5. Детская межпоселенческая библиотека, с. Челно-Вершины, ул. Советская, д.20
6. Красно-Строительский СДК, пос. Красный Строитель, ул. Первомайская, д.1А
7. Красно-Строительская СБ, с. Красный Строитель, ул. 1 мкр, д. 7А
8. Токмаклинский СДК, с. Токмакла, ул. Центральная, д.7
9. Токмаклинская СБ, с. Токмакла, ул. Центральная, д.7
10. Девлезеркинский СДК, с. Девлезеркино, ул. Советская, д.9А
11. Девлезеркинская СБ, с. Девлезеркино, ул. Советская, д.9А
12. Мало-Девлезеркинский СДК, с. Малое Девлезеркино, ул. Школьная, д.1А
13. Чувашско-Урметьевский СДК, с. Чувашское Урметьево, ул. Центральная, д.38
14. Чувашско Урметьевская СБ, с. Чувашское Урметьево, ул. Центральная, д.38
15. Ново-Аделяковский СДК, с. Новое Аделяково, ул. Озерная, д.16
16. Ново-Аделяковская СБ, с. Новое Аделяково, ул. Озерная, д.14
17. Сиделькинский СДК, с. Сиделькино, ул. Советская, д. 25
18. Сиделькинская СБ, с. Сиделькино, ул. Советская, д. 25
19. Старо-Аделяковский СДК, с. Старое Аделяково, ул. Русская, д.3
20. Каменно-Бродский СДК, с. Каменный Брод, ул. Школьная, д.30
21. Каменно-Бродская СБ, с. Каменный Брод, ул. Школьная, д.30
22. Ново-Эштебенькинский СК, с. Новое Эштебенькино, ул. Нагорная, д.1Б
23. Ново-Эштебенькинская СБ, с. Новое Эштебенькино, ул. Нагорная, д.1Б
24. Старо-Эштебенькинский СДК, с. Старое Эштебенькино, ул. Школьная, д.6Б

25. Старо-Эштебенькинская СБ, с. Старое Эштебенькино, ул. Школьная, д.6Б
26. Чувашско-Эштебенькинский СДК, с. Чувашское Эштебенькино, ул. Советская, д.1
27. Чувашско-Эштебенькинская СБ, с. Чувашское Эштебенькино, ул. Советская, д.1
28. Озерский СДК, с. Озерки ул. Школьная, д.1
29. Озерская СБ, с. Озерки ул. Школьная, д.1
30. Чистовский СДК, с. Чистовка, ул. Школьная, д.75
31. Кротовский СК, с. Кротовка, ул. Центральная, д.3
32. Советско-Нурлатский СК, с. Советский Нурлат, ул. Молодежная, д. 1
33. Красноярихинский СК, с. Краснояриха, ул. Центральная, д.10
34. Красноярихинская СБ, с. Краснояриха, ул. Центральная, д.10
35. Шламский СДК, с. Шламка, ул. Центральная, д.66

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, Комиссия установила:

1. Уровень готовности объектов оценки обеспечения готовности:

Объекты оценки обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Центральная бухгалтерия, с. Челно-Вершины, ул. Советская, д. 35 2. Краеведческий музей, с. Челно-Вершины, ул. Советская, д. 35 3. Районный Дом культуры, с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д.15 4. Межпоселенческая общедоступная библиотека, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.20 5. Детская межпоселенческая библиотека, с. Челно-Вершины, ул. Советская, д.20 6. Красно-Строительский СДК, пос. Красный Строитель, ул. Первомайская, д.1А 7. Красно-Строительская СБ, с. Красный Строитель, ул. 1 мкр, д. 7А 8. Токмаклинский СДК, с. Токмакла, ул. Центральная, д.7 9. Токмаклинская СБ, с. Токмакла, ул. Центральная, д.7 10. Девлезеркинский СДК, с. Девлезеркино, ул. Советская, д.9А 11. Девлезеркинская СБ, с. Девлезеркино, ул. Советская, д.9А 12. Мало-Девлезеркинский СДК, с. Малое Девлезеркино, ул. Школьная, д.1А 13. Чувашско-Урметьевский СДК, с. Чувашское Урметьево, ул. Центральная, д.38 14. Чувашско Урметьевская СБ, с. Чувашское Урметьево, ул. Центральная, д.38 15. Ново-Аделяковский СДК, с. Новое Аделяково, ул. Озерная, д.16 16. Ново-Аделяковская СБ, с. Новое Аделяково, ул. Озерная, д.14 17. Сиделькинский СДК, с. Сиделькино, ул. Советская, д. 25 18. Сиделькинская СБ, с. Сиделькино, ул. Советская, д. 25 19. Старо-Аделяковский СДК, с. Старое Аделяково, ул. Русская, д.3 20. Каменно-Бродский СДК, с. Каменный Брод, ул. Школьная, д.30 21. Каменно-Бродская СБ, с. Каменный Брод, ул. Школьная, д.30 22. Ново-Эштебенькинский СК, с. Новое Эштебенькино, ул. Нагорная, д.1Б 23. Ново-Эштебенькинская СБ, с. Новое Эштебенькино, ул. Нагорная, д.1Б 24. Старо-Эштебенькинский СДК, с. Старое Эштебенькино, ул. Школьная, д.6Б 25. Старо-Эштебенькинская СБ, с. Старое Эштебенькино, ул. Школьная, д.6Б 26. Чувашско-Эштебенькинский СДК, с. Чувашское Эштебенькино, ул. Советская, д.1 27. Чувашско-Эштебенькинская СБ, с. Чувашское Эштебенькино, ул. Советская, д.1 28. Озерский СДК, с. Озерки ул. Школьная, д.1 29. Озерская СБ, с. Озерки ул. Школьная, д.1 30. Чистовский СДК, с. Чистовка, ул. Школьная, д.75 31. Кротовский СК, с. Кротовка, ул. Центральная, д.3 32. Советско-Нурлатский СК, с. Советский Нурлат, ул. Молодежная, д. 1 33. Красноярихинский СК, с. Краснояриха, ул. Центральная, д.10 34. Красноярихинская СБ, с. Краснояриха, ул. Центральная, д.10 35. Шламский СДК, с. Шламка, ул. Центральная, д.66 	<p style="text-align: center;">ГОТОВЫ</p>

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
Муниципальное автономное учреждение муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Центр культурного развития»	готов

Приложение:

1. Оценочный лист для расчёта индекса готовности отопительному периоду 2025-2026 годов Муниципального автономного учреждения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Центр культурного развития», на 3 л. в 1 экз.

Председатель Комиссии



[Handwritten signature]

В.А. Князькин

Заместитель председателя
Комиссии

[Handwritten signature]

Е.П. Егоров

Члены комиссии:



[Handwritten signature]

С.А. Ухтверов

[Handwritten signature]

Д.С. Никитин

[Handwritten signature]

А.А. Дорожкин

[Handwritten signature]

А.Ю. Мясников

С актом оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

« 05 » 09 2025 г. *[Handwritten signature]*



М.Ю. Гафиятуллина
(расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя)
в отношении которого проводилась
оценка обеспечения готовности к
отопительному периоду)

Приложение № 1 к Акту оценки обеспечения готовности МАУ "Центр культурного развития". Оценочный лист объектов: 1. Центральная бухгалтерия, с. Челно-Вершины, ул. Советская, д. 35
 2. Краеведческий музей, с. Челно-Вершины, ул. Советская, д. 35 3. Районный Дом культуры, с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д.15
 4. Межпоселенческая общедоступная библиотека, с. Челно-Вершины, ул. Советская, д.20 5. Детская межпоселенческая библиотека, с. Челно-Вершины, ул. Советская, д.20
 6. Красно-Строительский СДК, пос. Красный Строитель, ул. Первомайская, д.1А 7. Красно-Строительская СБ, с. Красный Строитель, ул. 1 мкр, д. 7А
 8. Токмаклинский СДК, с. Токмакла, ул. Центральная, д.7 9. Токмаклинская СБ, с. Токмакла, ул. Центральная, д.7
 10. Девлезеркинский СДК, с. Девлезеркино, ул. Советская, д.9А 11. Девлезеркинская СБ, с. Девлезеркино, ул. Советская, д.9А
 12. Мало-Девлезеркинский СДК, с. Малое Девлезеркино, ул. Школьная, д.1А 13. Чувашско-Урметьевский СДК, с. Чувашское Урметьево, ул. Центральная, д.38
 14. Чувашско-Урметьевская СБ, с. Чувашское Урметьево, ул. Центральная, д.38 15. Ново-Аделяковский СДК, с. Новое Аделяково, ул. Озерная, д.16
 16. Ново-Аделяковская СБ, с. Новое Аделяково, ул. Озерная, д.14 17. Сиделькинский СДК, с. Сиделькино, ул. Советская, д. 25
 18. Сиделькинская СБ, с. Сиделькино, ул. Советская, д. 25 19. Старо-Аделяковский СДК, с. Старое Аделяково, ул. Русская, д.3
 20. Каменно-Бродский СДК, с. Каменный Брод, ул. Школьная, д.30 21. Каменно-Бродская СБ, с. Каменный Брод, ул. Школьная, д.30
 22. Ново-Эштебенькинский СК, с. Новое Эштебенькино, ул. Нагорная, д.1Б 23. Ново-Эштебенькинская СБ, с. Новое Эштебенькино, ул. Нагорная, д.1Б
 24. Старо-Эштебенькинский СДК, с. Старое Эштебенькино, ул. Школьная, д.6Б 25. Старо-Эштебенькинская СБ, с. Старое Эштебенькино, ул. Школьная, д.6Б
 26. Чувашско-Эштебенькинский СДК, с. Чувашское Эштебенькино, ул. Советская, д.1 27. Чувашско-Эштебенькинская СБ, с. Чувашское Эштебенькино, ул. Советская, д.1
 28. Озерский СДК, с. Озерки ул. Школьная, д.1 29. Озерская СБ, с. Озерки ул. Школьная, д.1
 30. Чистовский СДК, с. Чистовка, ул. Школьная, д.75 31. Кротовский СК, с. Кротовка, ул. Центральная, д.3
 32. Советско-Нурлатский СК, с. Советский Нурлат, ул. Молодежная, д. 1 33. Красноярихинский СК, с. Краснояриха, ул. Центральная, д.10
 34. Красноярихинская СБ, с. Краснояриха, ул. Центральная, д.10 35. Шлаемский СДК, с. Шламка, ул. Центральная, д.66

Оценочный лист

для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплотребляющих установках, управляющих организаций или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Значение (заполняется комиссией)	Примечания к расчетам показателей готовности	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
					ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ	0,98	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $I_{\text{Иотр}} = K_{\text{Калот}} \cdot \text{о тепл} * 0,85 + K_{\text{Калв. фонд}} * 0,06 + K_{\text{Калг}} * 0,02 + K_{\text{Кррем}} * 0,05 + K_{\text{Клпм}} * 0,02$	
1	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Правила);	–	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,85	Калот о тепл	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{\text{Калот}} \cdot \text{о тепл} = K_{\text{Безопасн}} * 0,8 + K_{\text{Ремонт}} * 0,03 + K_{\text{Калдод}} * 0,15 + K_{\text{Учет}} * 0,02$	
1.1	Обеспечивать эксплуатацию теплотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 – 11.5.10 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения эксплуатации теплотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности	0,8	Кбезопасн	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{\text{Безопасн}} = K_{\text{Кррем}} * 0,31 + K_{\text{Клпм}} * 0,31 + K_{\text{Крм}} * 0,01 + K_{\text{Клг}} * 0,01 + K_{\text{Клпм}} * 0,31 + K_{\text{Клпм}} * 0,01 + K_{\text{Клпм}} * 0,01 + K_{\text{Клпм}} * 0,01 + K_{\text{Клпм}} * 0,01 + K_{\text{Клпм}} * 0,01$	
1.1.1		Акты промывки теплотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее – Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта промывки теплотребляющей установки	0,31	Кпрмыв	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0 Значение индекса готовности $I_{\text{Иотр}}$ не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0.	
1.1.2		Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя	0,31	Кнлад	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0 Значение индекса готовности $I_{\text{Иотр}}$ не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0.	
1.1.3		Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования	0,01	Карм	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0	
1.1.4		Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 (далее – Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее – ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)	Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	0,01	Котв	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0	

1.1.5		Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплоснабжающих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов	0.31	Киспыт	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0 Значение индекса готовности $I_{гор}$ не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0.	
1.1.6		Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0.01	Кперечень	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0	
1.1.7		Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0.01	Киспыт/произв.инстр	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0	
1.1.8		Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплоснабжающим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)	Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплоснабжающим установкам	0.01	Кпаспорт_тепл.пункт	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0	
1.1.9		Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0.01	Кшт	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0	
1.1.10		Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды	0.01	Крегулятор_темпер	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0	
1.2	Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	0.03	Крежим	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{режим}=0,5*K_{рег}+0,5*K_{тех.готов}$	
1.2.1		Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплоснабжающих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	0.5	Крег	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0	
1.2.2		Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплоснабжающих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду	0.5	Ктех.готов	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0	
1.3	Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил	Показатель отсутствия задолженности за поставленную тепловую энергию	0.15	Кзадолж	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{задолж}=K_{задолж.рег}+0,05+K_{свер}+0,95$	
1.3.1		Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)	Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности	0.05	Кдоговор	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0	
1.3.2		Акт сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)	Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	0.95	Ксвер	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0	
1.4	Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил	Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя	0.02	Кучет	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{учет}=K_{привер.узл.уч}+0,5+K_{привер.опл}+0,5$	
1.4.1		Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта проверки узла учета	0.5	Кпривер.узл.уч	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0	

1.4.2		Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	0.5	Кпрвер.кнт	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0	
2	В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 (далее – Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил	Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда	0.06	Кжил.фонд	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{жил.фонд} = K_{котлур} * 0,7 + K_{жестиф} * 0,3$	
2.1	Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.2 пункта 11 Правил)	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)	Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания	0.7	Ккотлур	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0	
2.2		Акты о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы	0.3	Кжестиф	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0	
3	Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил)	Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункт 11.5.18 пункта 18 Правил)	Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению	0.02	Кгаз	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{газ} = K_{жыл.кент} * 0,5 + K_{догов.тех.обс.} * 0,5$ Если газовое оборудование в многоквартирном доме не используется, $K_{газ}$ принимается равным 1.	
3.1			Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	0.5	Кжыл.кент	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0	
3.2			Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	0.5	Кдогов.тех.обс.	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0	
4	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федеральным органом государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пунктов 394, 396 – 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)	Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0.05	Кпред.	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0	
5	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5 пункта 11 Правил)	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0.02	Кплан	0	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0	Отсутствует План мероприятий по подготовке к ОЗП 2025-2026